



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๙/๘๘



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้วิศวกรตรวจสอบการต่อเติมอาคารเรียน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จะดำเนินการต่อเติมอาคารเรียน สปช ๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน ได้ฤกษ์โล่ง เป็นห้องประชุม ห้องพักรูและห้องสมุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ให้วิศวกรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบและรับรองแบบแปลนการต่อเติมอาคารเรียนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ รามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร : ๐๘๔-๘๑๗-๓๖๔๐/๐๙๖-๘๙๕-๙๗๐๔

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๙/๘๘



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถกระบะเช่า

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้รับบริจาคไม้พาลาเท จากบริษัท ขอนแก่น
บริวเวอรี่ จำกัด ในการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ภายใต้แบรนด์ Sumbaisit
by dondang สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์รถกระบะเช่าจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อทำ
การขนไม้พาลาเท ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ถนนขอนแก่น - โพนทอง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
ขอนแก่น ขอนแก่น ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ รามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร : ๐๘๔-๘๑๗-๓๖๔๐/๐๙๖-๘๙๕-๙๗๐๔

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๙/๙๗



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบขออนุเคราะห์รถกระบะเข้า

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จะดำเนินการตัดต้นไม้จำนวน ๓ ต้น เนื่องจากต้นไม้อาจโค่นล้มจากลมพายุและเป็นอันตรายต่อนักเรียน

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์รถกระบะเข้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อทำการตัดต้นไม้ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรวิฐ รามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร : ๐๘๔-๘๑๗-๓๖๔๐/๐๙๖-๘๙๕-๙๗๐๔



ที่ ขก ๕๑๐๐๕/ ๕๕๘๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอความอนุเคราะห์วิศวกรตรวจสอบการต่อเติมอาคารเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๗/๘๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้ขอความอนุเคราะห์วิศวกรตรวจสอบการต่อเติมอาคารเรียน เพื่อตรวจสอบความความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารเดิมที่จะดำเนินการต่อเติม นั้น

ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้สำรวจอาคารดังกล่าวแล้ว พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ได้ถูกใส่ การต่อเติมห้องชั้นใต้ดินเป็นห้องประชุมหรือห้องอื่น ๆ สามารถทำได้ แต่ไม่ให้เพิ่มน้ำหนักลงบนโครงสร้างเดิม ให้ทำเป็นระบบพื้นรับน้ำหนักและกันห้องด้วยระบบผนังเบาทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ

โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

- ทรงม

- ๘/๐๗ คุณเศรษฐกร วิชาญภูมิ

คุณเศรษฐกร วิชาญภูมิ และ

คุณเศรษฐกร วิชาญภูมิ วิชาญภูมิ

ตั้งเงินตรา ๗๗๖๖๐๐๗๖๗๗

ศพ.ขก.๑ ๓๐/๖

๒๗ มิ.ย. ๖๕